

前海自贸大厦楼顶集团 LOGO 采购及安装服务项目——招标答疑

序号	疑问	答复
1	请确认需发光标识牌的安装电源线是否已预留到安装位置？	原先旧的“前海控股”LOGO 拆除时，电源线采取保留式切断处理，旧电源线仍留存于原位。现制作与安装新 LOGO “前海建投”时，需完成接驳作业，将新 LOGO 的供电线路与保留原来的 220V 电源线进行规范接驳，确保供电稳定。
2	请确认楼顶标识预埋部分是否在此次招标范围内？	原先旧的“前海控股”LOGO 拆除时，预埋件采取保留式切断处理，预埋件仍留存于原位。现制作与安装新 LOGO “前海建投”时，需完成接驳作业，将新 LOGO 的安装结构与原保留预埋件进行焊接连接，保障安装牢固性，满足使用安全及结构稳定性要求。
3	没有报价清单，请问是否自行编制？	报价清单可以自行编制。编制时，需明确体现货物或服务对应的税率，并分别列示含税报价与不含税报价，以便清晰了解报价构成及税款情况。